

5月(原水) 採水日 5月18日

名称略称	浅川 第1-第5水源	浅川 第1-第6水源	浅川 第2-第3水源	浅川 第2-第4水源	浅川 第3-第1水源	浅川 第3-第2水源	浅川 第4森下水原
採水場所	東大畑浄水場内	大明塚	太田輪浄水場内	集会所前	根岸浄水場内	ゴルフ場	森下
検査名	基準項目40項目						
一般細菌	0	0	0	0	4	70	0
大腸菌	検出しない						
カドミウム及びその化合物	0.001未満						
水銀及びその化合物	0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.001未満						
鉛及びその化合物	0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.005未満						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
フッ素及びその化合物	0.08未満						
ホウ素及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.005未満						
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満						
ジクロロメタン	0.002未満						
テトラクロロエチレン	0.001未満						
トリクロロエチレン	0.001未満						
ベンゼン	0.001未満						
クロロ酢酸							
クロロホルム							
ジクロロ酢酸							
ジブロモクロロメタン							
臭素酸							
総トリハロメタン							
トリクロロ酢酸							
ブロモジクロロメタン							
ブロモホルム							
ホルムアルデヒド							
亜鉛及びその化合物	0.01	0.01	0.03	0.01未満	0.02	0.02	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05
鉄及びその化合物	* 0.61	* 1.8	* 0.41	0.03未満	* 4.0	* 2.6	* 3.8
銅及びその化合物	0.01未満						
ナトリウム及びその化合物	56	13	63	52	9.1	11	11
マンガン及びその化合物	* 0.17	* 0.89	* 0.13	0.005未満	* 0.34	* 0.75	* 1.0
塩化物イオン	2.8	8.1	12	1.2	1.5	1.8	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27	74	14	1.1	50	78	89
蒸発残留物	220	220	270	220	150	180	210
陰イオン界面活性剤	0.02未満						
ジェオスミン	0.000001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						
非イオン界面活性剤	0.005未満						
フェノール類	0.0005未満						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.5未満	0.8	0.5	0.7	0.9	1.2
pH値	7.5	6.6	7.0	8.6	6.7	6.8	6.6
味	異常なし						
臭気	異常なし	* 下水臭	異常なし	* 下水臭	* 下水臭	異常なし	* 金気臭
色度	* 15	* 8	* 9	2	* 16	* 28	* 57
濁度	0.8	0.3	1.2	0.1未満	1.5	* 6.0	* 19
水温	17.0	14.5	15.2	16.4	14.2	16.5	15.2