

9月

名称	基準値 (mg/l)	東大畑浄水場 城山配水池系	太田輪浄水場 福貴作配水池系	東大畑浄水場 城山配水池系	行人坊浄水場 山白石配水池系
採水場所 検査名		中里字舞台34-1 基準項目12項目	福貴作字東竹167-3 基準項目12項目	大草字平田107 基準項目50項目	里白石字小野久保208 基準項目11項目
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.003以下			0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005以下			0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01以下			0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01以下			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01以下			0.001未満	
六価クロム化合物	0.05以下			0.005未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下			0.02未満	
フッ素及びその化合物	0.8以下			0.08未満	
ホウ素及びその化合物	1.0以下			0.1未満	
四塩化炭素	0.002以下			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05以下			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下			0.004未満	
ジクロロメタン	0.02以下			0.002未満	
テトラクロロエチレン	0.01以下			0.001未満	
トリクロロエチレン	0.001以下			0.001未満	
ベンゼン	0.01以下			0.001未満	
塩素酸	0.6以下			0.17	
クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満	
クロロホルム	0.06以下			0.004	
ジクロロ酢酸	0.04以下			0.004未満	
ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.005	
臭素酸	0.01以下			0.001未満	
総トリハロメタン	0.1以下			0.015	
トリクロロ酢酸	0.2以下			0.02未満	
ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.006	
ブロモホルム	0.09以下			0.001未満	
ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	1.0以下			0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2以下		0.03	0.02未満	
鉄及びその化合物	0.3以下			0.03未満	
銅及びその化合物	1.0以下			0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200以下			27	
マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満		0.005未満	
塩化物イオン	200以下	16	11	16	19
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下			59	
蒸発残留物	500以下			210	
陰イオン界面活性剤	0.2以下			0.02未満	
ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下			0.005未満	
フェノール類	0.005以下			0.0005未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.4	0.6	0.4	0.9
pH値	5.8~8.6	6.8	6.9	7.0	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.2	0.1	0.1未満
残留塩素 (mg/l)		0.8	0.1	0.7	0.1
水温 (°C)		22.4	23.6	24.0	24.6