浅川浄化センター脱水汚泥の放射性物質測定結果(平成30年)

(単位:ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ)

採取日	ヨウ素131	ｾｼｳﾑ134	ｾｼｳﾑ137	ｾｼｳﾑ　計	実施主体
平成30年1月15日	0.52未満	0.68未満	4.6	5.28未満	浅川町
平成30年1月22日	0.53未満	0.83未満	3.3	4.13未満	浅川町
平成30年2月5日	0.60未満	0.50未満	3.7	4.20未満	浅川町
平成30年2月19日	0.48未満	0.46未満	3.1	3.56未満	浅川町
平成30年3月5日	0.49未満	0.34未満	2.6	2.94未満	浅川町
平成30年3月12日	0.57未満	0.53未満	3.4	3.93未満	浅川町
平成30年4月9日	0.83未満	0.82未満	2.4	3.22未満	浅川町
平成30年4月16日	0.84未満	0.87未満	3.6	4.47未満	浅川町
平成30年5月7日	0.88未満	0.72未満	3.8	4.52未満	浅川町
平成30年5月14日	0.94未満	0.97未満	5.1	6.07未満	浅川町
平成30年5月28日	0.82未満	0.87未満	1.9	2.77未満	浅川町
平成30年6月11日	0.75未満	0.77未満	4.6	5.37未満	浅川町
平成30年6月25日	0.79未満	0.82未満	3.2	4.02未満	浅川町
平成30年7月23日	0.89未満	0.79未満	4.5	5.29未満	浅川町
平成30年8月6日	0.85未満	0.76未満	4.2	4.96未満	浅川町
平成30年8月20日	0.77未満	0.78未満	4.5	5.28未満	浅川町
平成30年9月10日	0.78未満	0.71未満	2.6	3.31未満	浅川町
平成30年10月1日	0.90未満	0.96未満	3.6	4.56未満	浅川町
平成30年10月22日	0.87未満	0.75未満	2.9	3.65未満	浅川町
平成30年11月12日	0.74未満	0.75未満	4.7	5.45未満	浅川町
平成30年12月10日	0.99未満	0.66未満	3.7	4.36未満	浅川町
平成30年12月26日	0.87未満	0.87未満	3.4	4.27未満	浅川町

※「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」(原子力災害対策本部H23.6.16通知)では、当面、セシウム134及びセシウム137の合計の濃度が8,000ベクレル／キログラム以下の脱水汚泥等は埋立処分が可能とされています。なお、放射性ヨウ素131については放射性物質汚染対処特措法の対象となっておりません。