# 浅川浄化センター脱水汚泥の放射性物質測定結果(平成27年)

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ）

| 採取日 | ヨウ素131 | ｾｼｳﾑ134 | ｾｼｳﾑ137 | ｾｼｳﾑ　計 | 実施主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年1月5日 | 検出せず（＜1） | 5 | 15 | 20 | 浅川町 |
| 平成27年1月19日 | 検出せず（＜1） | 4 | 13 | 17 | 浅川町 |
| 平成27年2月2日 | 検出せず（＜1） | 2 | 7 | 9 | 浅川町 |
| 平成27年2月9日 | 検出せず（＜1） | 4 | 13 | 17 | 浅川町 |
| 平成27年2月23日 | 検出せず（＜1） | 3 | 10 | 13 | 浅川町 |
| 平成27年3月9日 | 検出せず（＜1） | 3 | 10 | 13 | 浅川町 |
| 平成27年3月23日 | 検出せず（＜1） | 3 | 9 | 12 | 浅川町 |
| 平成27年3月30日 | 検出せず（＜1） | 2 | 8 | 10 | 浅川町 |
| 平成27年4月20日 | 0.53未満 | 2.4 | 9.7 | 12.1 | 浅川町 |
| 平成27年4月27日 | 0.57未満 | 2.9 | 11 | 13.9 | 浅川町 |
| 平成27年5月11日 | 0.56未満 | 2.6 | 10 | 12.6 | 浅川町 |
| 平成27年5月18日 | 0.59未満 | 3.6 | 14 | 17.6 | 浅川町 |
| 平成27年5月25日 | 220 | 2.5 | 9.8 | 12.3 | 浅川町 |
| 平成27年5月28日 | 200 | 3.3 | 13 | 16.3 | 浅川町 |
| 平成27年6月15日 | 47 | 2.6 | 9.7 | 12.3 | 浅川町 |
| 平成27年6月29日 | 14 | 5.4 | 23 | 28.4 | 浅川町 |
| 平成27年7月6日 | 7.2 | 3.1 | 11 | 14.1 | 浅川町 |
| 平成27年7月27日 | 1.4 | 3.2 | 12 | 15.2 | 浅川町 |
| 平成27年8月24日 | 0.62未満 | 3.3 | 13 | 16.3 | 浅川町 |
| 平成27年9月14日 | 0.58未満 | 3.4 | 14 | 17.4 | 浅川町 |
| 平成27年10月26日 | 0.62未満 | 3.0 | 12 | 15.0 | 浅川町 |
| 平成27年11月2日 | 0.61未満 | 2.8 | 11 | 13.8 | 浅川町 |
| 平成27年11月30日 | 0.55未満 | 1.7 | 7.2 | 8.9 | 浅川町 |
| 平成27年12月14日 | 0.50未満 | 2.4 | 10 | 12.4 | 浅川町 |
| 平成27年12月21日 | 0.57未満 | 2.1 | 8.9 | 11.0 | 浅川町 |

※「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」（原子力災害対策本部H23.6.16通知）では、当面、セシウム134及びセシウム137の合計の濃度が8,000ベクレル／キログラム以下の脱水汚泥等は埋立処分が可能とされています。なお、放射性ヨウ素131については放射性物質汚染対処特措法の対象となっておりません。