浅川浄化センター脱水汚泥の放射性物質測定結果(令和４年)

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ）

採取日	ヨウ素131	ｾｼｳﾑ134	ｾｼｳﾑ137	ｾｼｳﾑ　計	実施主体
令和4年1月24日	0.75未満	0.80未満	1.5	2.30未満	浅川町
令和4年2月14日	0.90未満	0.83未満	1.3	2.13未満	浅川町
令和4年3月7日	0.70未満	0.78未満	3.9	4.68未満	浅川町
令和4年3月30日	0.82未満	0.91未満	2.0	2.91未満	浅川町
令和4年4月11日	0.74未満	0.90未満	2.0	2.90未満	浅川町
令和4年4月25日	0.77未満	0.73未満	1.8	2.53未満	浅川町
令和4年5月16日	0.71未満	0.66未満	2.0	2.66未満	浅川町
令和4年5月30日	0.81未満	0.77未満	1.9	2.67未満	浅川町
令和4年6月20日	0.77未満	0.83未満	1.2	2.03未満	浅川町
令和4年7月11日	0.82未満	0.97未満	2..2	3.17未満	浅川町
令和4年8月8日	0.79未満	0.82未満	2.1	2.92未満	浅川町
令和4年8月29日	0.74未満	0.87未満	3.1	3.97未満	浅川町
令和4年9月12日	0.94未満	0.87未満	1.7	2.57未満	浅川町
令和4年10月17日	0.97未満	0.91未満	4.4	5.31未満	浅川町

※「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」（原子力災害対策本部H23.6.16通知）では、当面、セシウム134及びセシウム137の合計の濃度が8,000ベクレル／キログラム以下の脱水汚泥等は埋立処分が可能とされています。なお、放射性ヨウ素131については放射性物質汚染対処特措法の対象となっておりません。