浅川浄化センター脱水汚泥の放射性物質測定結果(令和5年)

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ）

採取日	ヨウ素131	ｾｼｳﾑ134	ｾｼｳﾑ137	ｾｼｳﾑ　計	実施主体
令和5年1月30日	0.94未満	0.90未満	2.9	3.80未満	浅川町
令和5年2月20日	0.86未満	0.78未満	1.9	2.68未満	浅川町
令和5年3月6日	0.76未満	0.77未満	1.4	2.17未満	浅川町
令和5年3月20日	0.80未満	0.58未満	1.0	1.58未満	浅川町
令和5年4月3日	0.94未満	0.74未満	2.9	3.64未満	浅川町
令和5年4月17日	10未満	0.77未満	1.4	2.17未満	浅川町
令和5年5月1日	3.1未満	0.70未満	1.8	2.50未満	浅川町
令和5年5月15日	8.6未満	0.80未満	2.2	3.00未満	浅川町
令和5年5月29日	0.94未満	0.58未満	2.7	3.28未満	浅川町
令和5年6月12日	0.84未満	0.86未満	2.0	2.86未満	浅川町
令和5年6月26日	0.73未満	0.89未満	2.7	3.59未満	浅川町
令和5年7月24日	0.86未満	0.95未満	2.8	3.75未満	浅川町
令和5年8月28日	0.91未満	0.82未満	2.2	3.02未満	浅川町
令和5年9月25日	0.86未満	0.63未満	2.6	3.23未満	浅川町
令和5年11月13日	0.96未満	0.65未満	1.9	2.55未満	浅川町
令和5年12月18日	0.84未満	0.53未満	2.0	2.53未満	浅川町

※「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」（原子力災害対策本部H23.6.16通知）では、当面、セシウム134及びセシウム137の合計の濃度が8,000ベクレル／キログラム以下の脱水汚泥等は埋立処分が可能とされています。なお、放射性ヨウ素131については放射性物質汚染対処特措法の対象となっておりません。