10月

名称	基準値（mg／l）	太田輪浄水場 福貴作配水池系	東大畑浄水場 大草配水池系	行人坊浄水場 山白石配水池系
採水場所		福貴作字東竹地内	大草字平田地内	里白石字小野久保地内
検査名		基準項目10項目	基準項目10項目	基準項目9項目
一般細菌	100個／ml以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0．003以下	－	－	－
水銀及びその化合物	0．0005以下	－	－	－
セレン及びその化合物	0．01以下	－	－	－
鉛及びその化合物	0．01以下	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0．01以下	－	－	－
六価クロム化合物	0．02以下	－	－	－
亜硝酸態窒素	0．04以下	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0．01以下	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－
フッ素及びその化合物	0．8以下	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1．0以下	－	－	－
四塩化炭素	0．002以下	－	－	－
1,4-ジオキサン	0．05以下	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0．04以下	－	－	－
ジクロロメタン	0．02以下	－	－	－
テトラクロロエチレン	0．01以下	－	－	－
トリクロロエチレン	0．01以下	－	－	－
PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－
ベンゼン	0．01以下	－	－	－
塩素酸	0．6以下	－	－	－
クロロ酢酸	0．02以下	－	－	－
クロロホルム	0．06以下	－	－	－
ジクロロ酢酸	0．03以下	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0．1以下	－	－	－
臭素酸	0．01以下	－	－	－
総トリハロメタン	0．1以下	－	－	－
トリクロロ酢酸	0．03以下	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0．03以下	－	－	－
ブロモホルム	0．09以下	－	－	－
ホルムアルデヒド	0．08以下	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1．0以下	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0．2以下	0.04	－	－
鉄及びその化合物	0．3以下	－	－	－
銅及びその化合物	1．0以下	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－
マンガン及びその化合物	0．05以下	－	0.005未満	－
塩化物イオン	200以下	5	16	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－
蒸発残留物	500以下	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0．2以下	－	－	－
ジェオスミン	0．00001以下			
2-メチルイソボルネオール	0．00001以下			
非イオン界面活性剤	0．02以下	－	－	－
フェノール類	0．005以下	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.5	0.3	0.8
pH値	5．8～8．6	7.5	7.3	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素 （mg/l）		0.1	0.4	0.2
水温 （℃）		21.6	20.5	19.8