

質問に対する回答書

業務名：浅川町避難所対応型トレーラーハウス整備事業

※質問提出期限までに、お寄せいただいた質問に対する回答は以下のとおりです。

なお、質問提出期限を過ぎているため、新たな質問又は回答に対する再質問は受付いたしません。

1	外壁カラーについて	外壁は希望する色はございますか。
	回答	ありません。
2	室内設備について	室内空気清浄機は必要でしょうか。 必要な場合、下記アイテム相当でよろしいでしょうか。 空気清浄機×1台
	回答	「給気と排気」ができる第一種換気ができるシステムがあれば、空気清浄機は不要とします。
3	ガス給湯設備について	ガス給湯器設置までとし、現地ガス業者との契約・ボンベ設置・配管等は、別途費用で考えていいでしょうか。
	回答	別途費用を考えています。
4	電気配線工事について	設置する場所の電気供給工事（電源コネクタ施工含む）の費用は含まれていますか。
	回答	別途費用を考えています。
5	給排水配管工事について	設置する場所の給排水配管工事・寒冷地対策費は含まれていますか。
	回答	給排水配管工事は別途費用で考えています。トレーラーハウス側の設備について寒冷地対策をお願いします。
6	デッキ・階段について	トレーラーハウス入口に必要なデッキ・階段・スロープのサイズはどのくらいの数・大きさになりますか。
	回答	トレーラーハウスの移動も考えられるため、デッキは不要です。階段、スロープは要配慮者の利用を想定をお願いします。
7	トレーラーハウスの仕様について	感染症対策について、本格的な「陰圧室装置（HEPA フィルタ付排気装置等）」の設置は必須でしょうか。あるいは、第一種換気システム等による「換気・気流制御」による対策で十分か。
	回答	第一種換気システムで問題ありません。
8	仕様書P2	「生活するうえで必要と思われる家電製品等は不要」とあるが、ビルトイン（造作家具組み込み）となるIH コンロや小型冷蔵庫なども不要（施主支給）という理解でよいか。
	回答	お見込みのとおり。
9	仕様書 P1 6. (2) 接続について	「上下水道、電気、ガスの接続は町が対応する」とありますが、これは「一次側の工事費用および加入金等の行政手数料」とトレーラーハウス側の接続口から敷地内接続枡までの「接続部材費および接続作業費」も、発注者の負担（見積範囲外）という理解でよろしいでしょうか。
	回答	お見込みのとおり。
10	仕様書 P2 7. 成果品	納車に伴う法定費用（重量税、自賠責保険料、ナンバープレート交付手数料等）および、車庫証明取得等の行政書士費用は、発注者の負担（見積範囲外）という理解でよろしいでしょうか。
	回答	見積に含めてください。
11	仕様書 P1 6. (1) 仕様	汚水の排水方式について確認させてください。設置場所付近に公共下水道への接続枡はありますでしょうか。あるいは、プロパンガスのように、移動を考慮して「汚水タンク方式」を考慮すべきでしょうか。
	回答	公共下水道への接続を想定していますが、汚水タンク方式の提案もお願いします。
12	実施要項 P1 4. 事業期間	契約保証金および前払金の有無、または中間払いの可否についてご教示ください。
	回答	契約保証金は必要になります。前払金、中間払いはありません。
13	プロポーザル審査基準	審査基準「有事」とは具体的にどのようなことでしょうか。
	回答	トレーラーハウス導入までの地震、風水害、災害、感染症等による制限を想定しています。

14	プレゼンテーション	プレゼンテーションで模型の持ち込みは可能でしょうか
	回答	可能です。
15	審査員について	審査員の構成について教えてください。
	回答	審査員は職員５名です。
16	仕様書５（３） 配置技術者について	設計計画にあたり、外部にアドバイスを受ける場合、配置技術者としての通知が必要か？
	回答	通知は不要です。
17	仕様書６（１） 業務内容：トレーラー ハウスの仕様について	空調設備は居住できる必要最低限の設備にあたると思うが、家電製品の扱いとされるか？その場合の購入費、設置工事費は町の負担となるか？
	回答	空調設備の設置は必須として見積に含めてください。
18	仕様書６（１） 業務内容：トレーラー ハウスの仕様について	医師による診察室として使用する際、照度、換気性能、診察台、処置スペース等の最低要件は町側で定めているか？
	回答	最低要件は定めていません。仕様書にあるとおり「診察室としても使用できる設備または装備があること。」で提案をお願いします。
19	仕様書６（１） 業務内容：トレーラー ハウスの仕様について	車検を受ける度に、家電やベッド等を外して車検をうけることになるが、それらの備品は車検時に保管していただく場所を用意いただけるか？
	回答	保管場所は準備できます。
20	仕様書６（１） 業務内容：トレーラー ハウスの仕様について	製作するトレーラーハウスの仕様が車検付きが条件となっているが、車検代の経費は町の負担となるか？
	回答	車検代は町が負担いたします。見積に含めてください。
21	仕様書６（３） 平時における活用方法 について	外観・内観の意匠の制約（景観条例・町のガイドライン＜色調・素材等＞は存在するか？
	回答	浅川町に景観条例はありませんが、景観法や福島県景観条例に抵触しないよう注意してください。
22	実施要領２（５） 上限金額について	予算には、運搬費、設置費、トレーラーハウスに入るための階段、デッキ等の外構工事等も含まれるか？ また、物品関係を予算内でどのくらい用意すべきか？ （ベッド、マット、シーツ、家電、日用品など）
	回答	運搬費、設置費は見積に含めてください。トレーラーハウスの移動も考えられるためデッキは不要です。階段、スロープは要配慮者の利用を想定でお願いします。 物品関係は不要です。